



EU-Konformitätserklärung
Déclaration UE de conformité
EU declaration of conformity

Der Hersteller, le fabricant, the manufacturer

MAX MÜLLER AG
Beleuchtungstechnik
und Schauglasarmaturen
CH – 4123 ALLSCHWIL

Notifizierungsnummer / numéro de notification / notification number : **LCIE 01 ATEX Q 8005**
benannte Stelle / organisme notifié / notified body : **LCIE (n° 0081) F- Fontenay aux Roses**

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
déclare sous sa seule responsabilité, que le produit
declares under his sole responsibility, that the product

Schauglasleuchten Ex-geschützt der Typenreihen LKEL...deH / FLKEL...dH
Projecteurs antidéflagrants de la série LKEL...deH / FLKEL...dH
Light fittings for hazardous areas of the series LKEL...deH / FLKEL...dH

bescheinigt mit EG-Baumusterprüfbescheinigung **LCIE 01 ATEX 6011**
ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LCIE 01 ATEX 6011**
certified by EC attestation of type **LCIE 01 ATEX 6011**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt :
auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes ou aux documents normatifs suivants :
referred to by this declaration is in conformity with the following standards or normative documents :

EN 60079 - 0 : 2012 + A11 : 2013 (*)	EN 55015 : 2006 + A1 : 2007 + A2 : 2009
EN 60079 - 1 : 2014 (*)	EN 61547 : 2009
EN 60079 - 7 : 2007	EN 61000 - 3 - 2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
EN 60079 - 28 : 2007 §5.2.2	EN 61000 - 3 - 3 : 2008
EN 60079 - 31 : 2014 (*)	EN 62493 : 2010
	EN 60598 - 1 : 2008 + A11 : 2009

(*) : Eine Vergleichsstudie der Normen EN 60079-0 (Ausgaben 2012 + A11 : 2013 und 2009), EN 60079-1 (Ausgaben 2007 und 2014), EN 60079-31 (Ausgaben 2009 und 2014) zeigt, dass die Produkte von den substantiellen Änderungen nicht betroffen sind.

(*) : Une étude comparative des normes EN 60079-0 (versions 2012 + A11 : 2013 et 2009), EN 60079-1 (versions 2007 et 2014), EN 60079-31 (versions 2009 et 2014) montre que les produits ne sont pas concernés par les modifications substantielles.

(*) : A comparative study of the standards EN 60079-0 (versions 2012 + A11 : 2013 and 2009), EN 60079-1 (versions 2007 and 2014), EN 60079-31 (versions 2009 and 2014) shows that the products are not concerned by the substantial modifications.

Bezeichnung der Richtlinien / Désignation des directives / Designation of the directives :

2014 / 34 / EU, 2014 / 34 / UE, 2014 / 34 / EU
2014 / 30 / EU, 2014 / 30 / UE, 2014 / 30 / EU

Kennzeichnung / Marquage / Marking :




II 2 G + D

Ex d/de IIC T... Gb

Ex t IIIC T...°C Db

IP67

Allschwil, den 23.12.2016
Allschwil, le 23.12.2016
Allschwil, the 23.12.2016


Dr. H.G. Müller
Geschäftsleiter / PDG / General Manager